

ЈП „Срем-гас“
Трг војвођанских бригада 14//
Сремска Митровица
Број: 261-19/17
Дана: 29.09.2017.год.

На основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, набавка добара број 03/2017 – Гасна мерна и регулациона опрема за КМРС, МРС и РС (кућно мерно регулационе сетове, мерно регулационе станице и регулационе станице) од 31.07.2017. године, в.д. директора ЈП „СРЕМ-ГАС“ доноси следећу:

ОДЛУКУ

о додели уговора у поступку јавне набавке добара – број 03/2017 – Гасна мерна и регулациона опрема за КМРС, МРС и РС (кућно мерно регулационе сетове, мерно регулационе станице и регулационе станице)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу **KONVEX - GASNA I VODO TEHNIKA d.o.o.** - ул. Светозара Милетића број 37а, Земун, понуда број 261-9/17 од 28.07.2017. године

Образложење

Наручилац је дана 17.07.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, за набавку добара – Гасна мерна и регулациона опрема за КМРС, МРС и РС (кућно мерно регулационе сетове, мерно регулационе станице и регулационе станице).

Поступајући по наведеној Одлуци, а с обзиром да се ради о Јавној набавци мале вредности добара, Комисија за јавне набавке је саставила Позив за јавну набавку и припремила Конкурсну докуменатацију. Позив је објављен и на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица.

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број 261-13/17 од 31.07.2017. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:

- Предмет јавне набавке је набавка добара – Гасна мерна и регулациона опрема за КМРС, МРС и РС (кућно мерно регулационе сетове, мерно регулационе станице и регулационе станице)
- Назив и ознака из општег речника набавки :
38421000 – Опрема за мерење протока
Допунски речник **38421110- мерачи протока**

42131000 – Славине и вентили

Допунски речник **42131141- редукујући вентили**

- Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
- Процењена вредност јавне набавке је 4.990.000,00 динара без ПДВ-а.

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

- Редни број набавке у Плану јавних набавки за 2017: 03
- Предмет набавке: добра – Гасна мерна и регулациона опрема за КМРС, МРС и РС (кућно мерно регулационе сетове, мерно регулационе станице и регулационе станице)
- Процењена вредност набавке укупно: 4.990.000,00 динара без ПДВ-а
- Средства обезбеђења на конту број: 023100 и 511200
- Врста поступка набавке: јавна набавка мале вредности
- Оквирни датум покретања поступка: јул 2017. године
- Оквирни датум закључења уговора: октобар 2017. године
- Оквирни датум извршења уговора: децембар 2017.

3. Одступања од плана набавки није било.

4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка:

До процењене вредности јавне набавке дошло се испитивањем тржишта о предмету јавних набавки, стално праћење цена предметних добара на тржишту, а процена је извршена након тога и захтеви су уподобљени са потребама фирме.

5. Поступак јавне набавке Наручилац спроводи самостално.

6. У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач.

7. Основни подаци о понуђачу:

Ред. Број	Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Сат
1.	261-9/17	„KONVEX-GASNA I VODO TEHNIKA“ Zemun	28.07.2017.	11:38

8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: Одбијених понуда није било.

Приспеле понуде:

1. Приспела понуда од фирме „KONVEX - GASNA I VODO TEHNIKA“ d.o.o. Земун, Ул. Светозара Милетића број 37а, дана 28.07.2017. године под редним бројем 261-9/17 у 11³⁸ часова.

Понуђена цена:

- цена без ПДВ-а -----4.975.520,00 динара без ПДВ-а
- цена са ПДВ-ом -----5.970.624,00 динара са ПДВ-ом
- рок испоруке добара са списка добара 1/18 је 10 календарских дана од дана издавања писаног налога од стране Наручиоца
- гарантни период са списка добара 1/18 је 2 године од дана испоруке
- рок важења понуде: 90 календарских дана од дана отварања

Понуда је благовремена, одговарајућа, прихватљива.

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски најповољније понуде:

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

1. Понуђена цена60
3. Техничке и технолошке предности25
4. Унификација опреме.....15

1. Понуђена цена – P_1

60 бодова

Понуда са најнижом ценом добија максималан број бодова- 60

Број бодова за цену из понуде израчунава се по формули:

$K = \text{Цена минимално понуђена} / \text{Цена из понуде}$

$$P_1 = 60 \times K$$

2. Техничке и технолошке предности – P_2

25 бодова

$$P_2 = P_{21} + P_{22} + P_{23} + P_{24} + P_{25}$$

P_{21} је критеријум за РПФ фактор за позиције са списка добара и количина под редним бројем 1,2,3,4,5,6 и 7.

Понуда са најнижим збиром РПФ фактора добија максималан број бодова – 5

Број бодова за РПФ фактор из понуде израчунава се по формули:

$K = \text{РПФ минималан} / \text{РПФ из понуде}$

$$P_{21} = 5 \times K$$

P_{22} је критеријум за гасомере са мехом а односи се на врсту везе између мерног уметка и бројчаника. Овај критеријум се односи на позиције са списка добара и количина под редним бројем 1,2,3,4,5,6 и 7

$$P_{22} = 5$$

Понуда са понуђеном директном-чврстом везом између мерног уметка и бројчаника (односи се на све позиције са списка добара од 1 до 7)- 5 бодова

Понуда са понуђеном магнетном спојницом између мерног уметка и бројчаника (код једне или више позиција са списка добара од 1 до 7)-0 бодова

Доказ за пондерисање по овом поделементу критеријума је технички опис принципа рада и конструкције које је садржано у Уверењу о одобрењу типа мерила издатом од стране ДМДМ, као и потписана и оверена изјава/потврда произвођача о поседовању исте.

P_{23} је критеријум за деблокаду интегрисаног сигурносног блок вентила у случају прениског притиска и неконтролисаног истицања гаса из инсталације са списка добара под редним бројем 12 (двостепени регулатор притиска, за угаону уградњу $p_{iz} = 22 \text{ mbar}$ за $Q_{max} 10 \text{ m}^3/\text{h}$).

$$P_{23} = 5$$

Понуда са понуђеним регулатором притиска са аутоматском деблокадом -5 бодова

Понуда са понуђеним регулатором притиска са ручном деблокадом - 0 бодова


Доказ за пондерисање по овом поделементу критеријума је опис у техничком каталогу произвођача или опис у Извештају о испитивању регулатора издатом од стране акредитоване лабораторије

П₂₄ је критеријум за мерила са ротационим клиповима са списка добара под редним бројем 8 и 9

П₂₄=5

Облик ротационог клипа – максимално 5 пондера по следећој методологији формираној на основу слике и табеле у прилогу изложене методологије:

$$T3 = 5 \times Z / Z_{\max}$$



1	Величина гасомера	G65	G100
2	DN	50	80
3	Комада n _i	1	2
4	Тежински фактор T _i (T _i =n _i /U, U=∑n _i =4)	0.33	0.66
5	Дужина ротационог клипа L (mm)		
6	Висина ротационог клипа H (mm)		
7	Однос H/L		
8	Коефицијент k _i =T _i x (H/L)		
	Z=∑ k _i		

Доказ за пондерисање по овом поделементу критеријума је оверена и потписана изјава/потврда произвођача о димензијама ротационих клипова код ротационих мерила.

П₂₅ је критеријум за електронске коректоре запремине гаса са списка добара под редним бројем 10 ТИП 1.

П₂₅=5

Понуда за електронске коректоре који садрже интерну напојну јединицу са могућношћу прикључења директно на 220 VAC- 5 бодова

Понуда за електронске коректоре који не садрже интерну напојну јединицу са могућношћу прикључења директно на 220 VAC - 0 бодова

$$P_3 = P_{31} + P_{32} + P_{33}$$

П₃₁ – Критеријум за опрему, мераче протока гаса са мехом са списка добара и количина под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, унифицирану са постојећом уграђеном у гасни систем на дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас“.

Понуђач који понуди опрему која је усклађена са постојећом опремом добија максималан број бодова - пондер поена, а остали сходно проценту учешћа и то:

- Понуђена опрема која учествује у постојећој у распону од 60% до 100%5 пондера
- Понуђена опрема која учествује у постојећој у распону од 10% до 59,99% 2 пондера
- Понуђена опрема која учествује у проценту мањем од 10% 0 пондера

Постојећи мерачи протока гаса на дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас“-а, по произвођачима дати су у доњој табели:

Р. број	Произвођач	Број Мерила	%
1	Flogiston	164	3,40
2	Schlumberger	489	10,15
3	Actaris - Itron	71	1,47
4	Kromschröder - Elster	4096	84,98
	УКУПНО	4820	100,00

Напомена: Мерила произвођача Schlumberger, Flogiston и Actaris припадају истом произвођачу Itron (њихов правни следбеник).

П₃₂ – Критеријум за опрему, регулаторе притиска гаса са списка добара и количина под редним бројем 10 и 11 унифицирану са постојећом уграђеном у гасни систем на дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас“. Понуђач који понуди опрему која је усклађена са постојећом опремом добија максималан број бодова пондер поена, а остали сходно проценту учешћа и то:

- Понуђена опрема која учествује у постојећој у распону од 60% до 100%5 пондера
- Понуђена опрема која учествује у постојећој у распону од 10% до 59,99% 2 пондера
- Понуђена опрема која учествује у проценту мањем од 10% 0 пондера

Постојећи регулатори притиска на дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас“-а, по произвођачима дати су у доњој табели:

Р. број	Произвођач	Број регулатора	%
1	Schlumberger	58	1,22
2	Fiorentini	11	0,23
3	Unis	4	0,08
4	Vodoinstalater/Promont	3990	83,77
5	Energosistem	16	0,34

Образложење:

Комисија за јавне набавке констатује да је за наведену јавну набавку, понуду доставио један Понуђач. Разматрајући приспелу понуду, Комисија за јавне набавке констатовала је следеће:

Понуда понуђача **KONVEX - GASNA I VODO TEHNIKA d.o.o.** - ул. Светозара Милетића број 37а, Земун је **благовремена, одговарајућа и прихватљива**. Како је у питању јавна набавка за коју је понуду доставио један понуђач, Комисија констатује да је понуда понуђача **KONVEX - GASNA I VODO TEHNIKA d.o.o.** – из **Земуна**, применом критеријума који је коришћен у систему оцене понуда, економски најповољнија понуда.

9. Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда Понуђача **KONVEX - GASNA I VODO TEHNIKA d.o.o.** – из **Земуна, Ул. Светозара Милетића број 37а**, код Наручиоца заведена под бројем 261-9/17 од 28.07.2017. године, те је одлучено као у Диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки уз доказ о уплати 60.000,00 динара, на рачун буџета републике Србије, а предаје се наручиоцу.

За ЈП „СРЕМ-ГАС“

в.д директора,

Даница Недић, дипл.правник

