



Јавно предузеће за дистрибуцију
природног гаса "СРЕМ ГАС"
Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада 14//
тел:022/610-069, факс:022/610-070
www.sremgas.rs, office@sremgas.rs
ПИБ:100589227 МБ:08675295
ТР 160-10827-90 Banca Intesa

Број: 261-5-2/17
Датум: 21.07.2017.

1. Молимо Вас да нам одговорите која је разлика између магнетне спојнице и чврсте везе између бројчаника и мерног уметка када су у питању неовлашћене потрошње?

Које су предности чврсте везе због које бодујете исту са 5 пондера ? У самој документацији сте навели због спречавања неовлашћене потрошње а поставља се питање какве су то неовлашћене потрошње које не могу да се раде и на мерилима са чврстом спојницом. Сматрамо да иако има неовлашћених потрошњи како наводите у тендерској документацији чврста спојница не може имати предност у односу на магнетну спојницу, обзиром да на мерачима са чврстом спојницом такође постоје неовлашћене потрошње. Овим директно фаворизујете једног понуђача "Конвех гасна и водо техника" чији је произвођач Елстер задржао стару линију за производњу мерача са чврстом спојницом. Сматрамо да је ово дискриминаторски критеријум за бодовање и молимо Вас да га као таквог избаците као неоснованог из разлога што на свим мерачима најчешће постоје неовлашћене потрошње и не можете да тврдите и докажете да су на једном мало мање а на другом мало веће.

Одговор:

Наручилац се приликом дефинисања критеријума за рангирање понуда водио првенствено интересима ЈП Сремгас који се односе на спречавање неовлашћене потрошње код мерила са мехом. Наручилац је на својој дистрибутивној мрежи открио неколико начина манипулације мерилима са мехом како код домаћинстава тако и код мањих индустријских потрошача (правних лица). Мерила са мехом која користе директну спојницу (чврсту везу) између бројчаника и мерног уметка онемогућавају низ таквих начина и тиме смањују број неизмерених а испоручених количина природног гаса. Наручилац је свакако омогућио и понуђачима који нуде мерила са мехом са магнетном спојницом да учествују у поступку јавне набавке те сматрамо да нико није дискриминисан и онемогућен да поднесе прихватљиву понуду. Чланом 70 став 1. ЗЈН дато је право наручиоцу да за свој новац купи опрему која одговара његовим пословним потребама, степену обучености за рад са опремом одређених техничких карактеристика запослених ко наручиоца, као и навикама и уобичајено понашању корисника на мрежи наручиоца. Техничке карактеристике поред наведеног морају бити и јасно описане- што значи да наручилац има право да исистира на директној спојници као техничком захтеву који би потпуно искључио понуђаче који нуде магнетне спојнице, наручилац то није урадио јер жели да добије економски најповољнију понуду на начин да понуђач који нуди добра са техничким карактеристикама које мање одговарају потребама наручиоца може да понуди нижу цену и добије посао. Имајући у виду све наведено не знамо чиме је то

занитересовани понуђач онемогућен да поднесе прихватљиву понуду. Нетачна је тврдња да само фирма "Конвех гасна и водо техника" може да поуди мерила са мехом која имају директну спојницу јер произвођач Елстер има много дистрибутера у Европи који сви равноправно могу да се јаве и учествују у овој јавној набавци те поменута фирма свакако није једина која може добити 5 пондера по овом елементу критеријума. Поред наведеног произвођач Итрон такође има мерила са мехом која имају чврсту везу тако да ни произвођач Елстер није овим критеријумом пондерисања једини у предности. Указујемо да постоје и други произвођачи који нуде овакво техничко решење али је беспредметно набарајати их јер наручилац има право да на овој техничкој карактеристици инсистира на искључујући начин што ми нисмо урадили те смо начином сачињавања конкурсне документације омогућили ширу онкурвенцију од законом прописаног минимума који нас обавезује.

2. На страни 6. и 7. конкурсне документације у техничким карактеристикама мерила са меховима под тачком 11. и 15. захтевате да се како наводите техничка карактеристика, докаже описом принципа рада и основних карактеристика конструкције садржаним у Уверењу о типу мерила. Да ли се исти услов може доказати на други начин као што је потврда од произвођача или сертификатом НМИ на основу које се и добија уверење о типу мерила?

Одговор:

Наручилац прихвата да се технички опис мерила са мехом из тачака 11 и 15 странама 6 и 7 конкурсне документације може доказати и сертификатом НМИ који је преведен на српски језик од стране овлашћеног преводиоца, и из кога је на несумњив начин могуће утврдити постојање свих тражених технички захтева из тачака 11 и 15, уз напомену да је обавезно доставити и Уверење о одобрењу типа мерила за понуђена мерила са мехом јер је законска претпоставка за правни промет ових мерила у Републици Србији да имају издато уверење о одобрењу типа.

3. Која је предност интерног интегрисаног ГПС/ГПРС модема у односу на екстерни ГПС/ГПРС модем? За електронски коректор у техничким карактеристикама захтевате интерни интегрисан ГПС/ГПРС модем. Уз такав коректор запремине гаса мора постојати и заштитна екстерна баријера. Уз такву заштитну баријеру може се интегрисати екстерно напајање или ГПС/ГПРС модем као и друге врсте преноса сигнала. Да ли може да се понуди екстерни ГПС/ГПРС модем ?

Одговор:

Техничка служба наручиоца истакла је да за коректор који поседује интерно интегрисан ГСМ/ГПРС модем не мора постојати екстерна заштитна баријера. Предности коректора који поседује интерно интегрисани ГСМ/ГПРС модем су бројне, оне се огледају како у једноставности уградње и повезивања тако и накнадног одржавања у гарантном и ван гарантном року. Наглашавамо да је Наручилац испитивањем тржишта установио да постоји више различитих произвођача који нуде уређаје са интегрисаним интерним ГСМ/ГПРС

модемом те констатујемо да понуда са екстерним модемом није одговарајућа а самим тим је и неприхватљива за наручиоца у овом поступку ЈН у свему у складу са одредбом члана 70 став 1. ЗЈН а имајући у виду потребе наручиоца и степен обучености његових запослених који ће радити са опремом која се купује.

4. Зашто Јавна Набавка није подељена по партијама обзиром да се ради о више врста Мерно регулационе опреме (Мерила са меховима, Ротациона мерила, Коректори запремине гаса, Регулатори притиска гаса) ?Сматрамо да је у циљу обезбеђивања што веће конкуренције Наручиоц могао да подели Јавну набавку по партијама. Постоји више понуђача који могу да понуде само мерила са мехом или регулаторе притиска гаса . Наручиоц је морао да обезбеди што већу конкуренцију и омогући им да равноправно учествују на Јавној Набавци.

Одговор:

Наручилац није дужан да свим понуђачима регистрованим за делатност одређене привредне гране која је у целини или делимично обухваћена предметом конкретне јавне набавке омогући да учествују у поступку – дужност наручиоца је да на законом дозвољене начине заштити пре свега свој пословни интерес и потребе. Целокупан предмет јавне набавке чине сродна добра којима је сврха и намена иста и без којих уговорених једновремено и у целини наручилац не може да ефикасно планира нити ремонт постојеће мреже нити њено ефикасно проширење, а понајмање да планира обуку својих кадрова. Како би боље оставрио свој пословни циљ наручилац је неспорно сродна добра обликовао у јединствен предмет јавне набавке што је његово право. Минимум 4 произвођача имају целокупну палету производа који су предмет јавне набавке те сви њихови дистрибутери могу без удруживања да понуде предмет јавне набавке, такође ЗЈН прописује могућност да заинтересована лица и кроз подошење заједничких понуда или понуда са подизвођачима остваре пословне потреба наручиоца.

5. Критеријумом Унификација директно фаворизујте опет понуђача "Конвех гасна и водо техника" који нуди опрему Елстер обзиром да на основу критеријума унификација истом додељујете 12 пондера предности у односу на остале понуђаче. Када се узме у обзир да према табели о заступљености регулатора, произвођач Водоинсталатер/Промонт регулатор више није доступан на тржишту ,а да према осталима табелама о заступљености опреме поменути понуђач има највише пондера. Наручиоц је дао велику предност Елстеру и тиме нарушио начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости који су дефинисани чланом 10. и 12. Закона о Јавним Набавкама . Такође није објављена табела о заступљености ротационих мерача на мрежи који су такође предмет Јавне Набавке . Молимо Наручиоца да овај дискриминаторски критеријум избаци или дефинише тако да понуђачи бар донекле буду равноправни.

Одговор:

Републичка комисија је елемент критеријума унификација оценила као законит и дозвољен у, поред осталог, следећим својим одлукама: 4-00-2099/2015 од 14.08.2015. године, као и одлуком 4-00-301/2015 од 27.03.2015. године где је унификација оцењена као дозвољен елемент критеријума докле год су вредности које се пондеришу по овом елементу критеријума унапред познате понуђачима. Унификације је оправдана потреба наручиоца због позитивно искуства у досадашњој експлоатацији најзаступљенијих добара на нашем дистрибутивном подручју са становишта квалитета, сигурности, тачности измерених вредности у раду, снабдевености резервним деловима итд. Када на својој дистрибутивној мрежи наручилац има уређаје истог произвођача смањују се трошкови одржавања ових уређаја за које наручилац очекује да ће му трајати много дуже од прописаног минималног гарантног рока. Упрошћава се процедура набавке резервних делова и обављања баждарења у законом прописаним периодима. Поред наведеног повећава се поверење грађана јер уређаји истог произвођача имају најсличнији проценат дозвољене грешке који наручилац при обрчуну лако и брзо уклакулише и изузме из наплате. Обука запослених зарад са уређајима истог произвођача и грешке запослених наручиоца кад раде са опремом једног произвођача се значајно смањују у односу на ситуацију кад на мрежи имају добра различитих произвођача. наручилац истиче да у складу са чланом 85. став 2. ЗЈН има законом поверено овлашћење да као елемент критеријума дефинише унификацију – набављање добара кључних за вршење основне делатности наручиоца од стране истог произвођача. Овим критеријумом није на недозвољен начин одузета предност другим произвођачима – сви могу поднети прихватљиву понуду

Понуђач "Конвех гасна и водо техника" није једини дистрибутер произвођача Елстер у Европи. Заинтересовано лице није ничим поткрепило своју тврдњу да произвођач Водоинсталатер/Промонт не постоји као фирма нити да ли је неком продао своје лиценце за производне линије, а регулаторе притиска управо овог произвођача наручилац има у највећем проценту на својој мрежи и управо се ти регулатори притиска поред осталог и бодују применом елеметакритеријума унификација.

Ротациони мерачи се пондеришу по принципу облика ротационог клипа а не по елементу критеријума унификације те је потпуно небитна информација о заступљености произвођача ових мерила на мрежи наручиоца важно је да имају облик клипа који више одговара наручиоцу од других и који се пондерише.

Имајући у виду све наведено наручилац указује да конкурсна документације остаје непромењена осим у делу дозвољавања достављања доказа за тачке 11 и 15 на странама 6 и 7 конкурсне документације у виду сертификата НМИ који је преведен на српски језик од стране овлашћеног преводиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

