

Број: 261-5-1/17
Дана: 21.07.2017.

Предмет: Допуна Конкурсне документације по јавној набавци број 03/2017 - Набавка добара – Гасна мерна и регулациона опрема за КМРС, МРС, и РС

3. ОПИС ДОБАРА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

3.1 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕРИЛА СА МЕХОВИМА – тачке 11 и 15 стајало је:

11. Због спречавања неовлашћене потрошње мерни уметак гасомера мора бити опремљен неповратним вентилом који спречава регистровање протока у супротном смеру. Ова техничка карактеристика се доказује описом принципа рада и основних карактеристика конструкције садржаним у Уверењу о одобрењу типа мерила издатом од стране ДМДМ за понуђени тип гасомера.

15. Промена метролошких карактеристика гасомера мора бити могућа изменом зупчастог пара на излазном вратилу гасомера. Ова техничка карактеристика се доказује описом принципа рада и основних карактеристика конструкције садржаним у Уверењу о одобрењу типа мерила издатом од стране ДМДМ за понуђени тип гасомера.

Допуном Конкурсне документације по јавној набавци број 03/2017 - Набавка добара – Гасна мерна и регулациона опрема за КМРС, МРС, и РС

1. ОПИС ДОБАРА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

3.1 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕРИЛА СА МЕХОВИМА – тачке 11 и 15 сада стоји:

11. Због спречавања неовлашћене потрошње мерни уметак гасомера мора бити опремљен неповратним вентилом који спречава регистровање протока у супротном смеру. Ова техничка карактеристика се доказује описом принципа рада и основних карактеристика конструкције садржаним у Уверењу о одобрењу типа мерила издатом од стране ДМДМ или одобрењу о типу мерила (ЕС type) издатим од стране ПТБ, НМИ или неког другог метролошког института приближног рејтинга за понуђени тип гасомера.

15. Промена метролошких карактеристика гасомера мора бити могућа изменом зупчастог пара на излазном вратилу гасомера. Ова техничка карактеристика се доказује описом принципа рада и основних карактеристика конструкције садржаним у Уверењу о одобрењу типа мерила издатом од стране ДМДМ или одобрењу о типу мерила (ЕС type) издатим од стране ПТБ, НМИ или неког другог метролошког института приближног рејтинга за понуђени тип гасомера.

Све остало у Конкурсној документацији остаје непромењено.



Комисија за јавну набавку